



HKN.903.1.46.2025

Urząd Miasta Józefowa
2025-01-30, 1808/2025



83721

Gasek Katarzyna



J.

Otwock, dnia 28.01.2025 r.

Burmistrz Miasta Józefowa
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA JÓZEFÓW ZA 2024 r.**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

w oparciu o ocenę jakości wody wydaną w dniu 31.12.2024 r. nr HKN.903.1.3.2024,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2024 r. w Mieście Józefów.

Uzasadnienie

Mieszkańcy Miasta Józefów są zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego w miejscowości Józefów, zarządzanego przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o., Józefów, ul. Drogowców 20.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza na podstawie 18 pobranych próbek wody do badania w 2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Administrator wodociągu w 2024 r. przeprowadził badanie wody w zakresie substancji promieniotwórczych Ra-226. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznej.

Surowa woda w wodociągu publicznym w Józefowie pobierana jest z 3 studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie. Jako aktywator złóż filtracyjnych stosowany jest nadmanganian potasu, natomiast do dezynfekcji końcowej służy lampa UV.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku w 2024 r. nie otrzymał zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu, nie wydawał decyzji administracyjnych nakazujących poprawę jakości wody dostarczanej z ww. wodociągu.

Wodociąg publiczny w Józefowie w 2024 r. produkował średnio 2500,0 m³ wody na dobę, zaopatrując w nią 17022 mieszkańców Józefowa.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku
dr n. med. Agata Wojska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa